

Памятка по эксплуатации дымовых извещателей, установленных в квартирах

Для обеспечения Вашей безопасности дом оборудован системой автоматической противопожарной защиты (АППЗ).

В квартирах установлены:

Вид извещателя	Расположение	Объединен с общей системой
Автономный дымовой	Жилые помещения	Нет
Тепловой	Прихожая	Да

При срабатывании извещателей (датчиков), подается сигнал на автоматическое рабочее место диспетчера.

При этом:

1. Срабатывает система звукового оповещения о пожаре на всех этажах;
2. В межквартирном коридоре открывается клапан дымоудаления и подпора воздуха того этажа, на котором произошла сработка извещателя с запуском вентиляторов;
3. Лифты опускаются на 1-й этаж и блокируются с открытыми дверями;
4. Магнитные замки на путях эвакуации разблокируются;
5. Запускаются насосы внутреннего противопожарного водопровода для возможности тушения очага возгорания через пожарные рукава, которые находятся в пожарных шкафах на каждом этаже.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Самовольный демонтаж дымовых датчиков в квартире, а также проведение пыльных работ в межквартирном коридоре **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!** Такие действия, как правило, приводят к срабатыванию пожарной сигнализации и запуску противодымной защиты, что доставит значительные неудобства Вам и всем жителям дома. При планировании работ в квартире и местах общего пользования, влекущих за собой отключение, повреждение, запыление пожарных датчиков, необходимо заранее уведомить управляющую компанию по телефону: 8 (981) 051 2271

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

Собственники имущества

Руководители федеральных органов исполнительной власти

Руководители органов местного самоуправления

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность. Юридические и физические лица могут привлекаться к таким видам наказания как принудительные работы, административный арест до 15 суток, штраф до 200 000 рублей, лишение свободы в ИТУ или условно до 7 лет.

С памяткой ознакомлен (а) _____/_____